

Formulář pro zadání systému větrání a vypracování návrhu s cenovou nabídkou

zehnder

Firma / Jméno	Název projektu / Místo stavby
Ulice	Mobil / Telefon
PSČ, Obec	E-mail
Projektant / Architekt	Realizační firma

Údaje o stavbě:

Fáze stavby

- ☐ projekt ☐ základy ☐ hrubá stavba ☐ novostavba ☐ rekonstrukce

Možnost umístění větrací jednotky

- ☐ technická místnost / komora / šatna ☐ kuchyně ☐ garáž (teplota > +10°C) ☐ na stěnu ☐ pod strop

Volitelné vybavení větrací jednotky

- ☐ zpětné zvlhčování v zimě (entalpický výměník) ☐ elektrický předehřev (ochrana proti zamrzání, vhodné pro horské oblasti)
☐ kapalinový zemní výměník (pro předehřev/ předchlazení - lze připojit na zemní registr/ TČ)

Možnost umístění větracího potrubí / rozvodů vzduchu

- ☐ pod stropem sníženým SDK po celém domě – vyústění talířovými ventily ☐ jen SDK kastlíkem stropu / stěně – vyústění talířovými ventily / mřížkami / Renoventily
☐ strop lze snížit pouze v chodbě / koupelně / WC o cca 15 cm, do jednotlivých místností procházíme skrz zeď – vyústění Renoventily ☐ rozvody v podlaze ve vrstvě izolace – vyústění podlahovými mřížkami nebo prostup z 2. NP do 1. NP a vyústění ventily

Prostor pro rozvody potrubím

- ☐ Kruhové ComfoTube ø 90 mm ☐ Kruhové ComfoTube ø 75 mm ☐ Ploché Flat 51x138 mm

Prostup z 1. NP do 2. NP a následně stoupačku ke stropu 2. NP lze řešit

- ☐ v koupelně / WC vedle potrubí pro odpad / vodu ☐ v chodbě ☐ v technické místnosti ☐ v šatně

Zájem o další výrobky Zehnder

- ☐ koupelnové radiátory ☐ bytové radiátory ☐ stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení ☐ ventilátory

Poznámky / požadavky:

Žádáme zaslat potřebné přílohy:

Půdorys (rozměry, popis a výměra místností), řez (skladba stropů), ve formátu PDF/DWG/JPG

Kontakt: Jiří Vitoň, technický poradce pro systémy větrání
M +420 735 174 074 · T +420 383 136 222

E-mailem: jiri.viton@zehndergroup.com

Poštou: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II