

ConnectBox







CONNECT SYSTEM ConnectBox

ر

Funkce zařízení ConnectBox (rozbočovače)



- -o = Tlačítko zabezpečeného přístupu
- HOT spot = Umožňuje přímé ovládání přes rozbočovač (neexistuje-li přístupový bod do WIFI sítě)
- WLAN = Připojení do místní sítě (router) přes WIFI
- LAN = Připojení do místní sítě (router) přes ethernet kabel
- 🕈 🛛 = Síťový indikátor (zelený = spojeno, červený = chyba sítě, blikající = zaneprázdněný)
- product content c
- $_{NET}^{COMFO}$ = ComfoNet indikátor (zelený = spojeno; červený =chyba spojení)
- Indikátor napájení (červený = startován; zelený = napájeno; blikající = čeká na potvrzení uživatelem)
- RESET = Podržet 3 sekundy = smaže osobní nastavení + resetuje časové programy



Podržet 15 sekund = tovární reset celého zařízení (vymaže místnosti a zařízení)

PRVNÍ INSTALACE: NASTAVENÍ SYSTÉMU CONNECTBOX V REŽIMU HOT SPOT

Připojovací rozbočovač může nastavit přístupový bod pro přímé ovládání přes WiFi. Upozorňujeme, že přímé ovládání přes HOT SPOT funguje pouze v dosahu WiFi rozbočovače připojení. Režim HOT SPOT podporuje vždy pouze jedno připojení chytrého zařízení (smartphone / tablet).

Tip: Režim HOT SPOT můžete použít také v případě, že není k dispozici žádný router nebo pokud nemáte přístup k místní síti (např. technik nezná heslo WiFi zákazníka).







V nastavení WiFi smartphonu vyberte síť WiFi rozbočovače připojení. Může trvat až 30 sekund, než se objeví Pro dosažení optimálního rádiového dosahu umístěte rozbočovač na centrální místo v bytě a vyhněte se kovovým krytům/povrchům. Připojte napájecí zdroj rozbočovače



(5) Kontrola dosahu rádia pomocí smartphonu: Jděte na místo, kde bude zařízení namontováno, a zkontrolujte, zda symbol WiFi na smartphonu Posuňte přepínač režimu sítě do polohy HOT SPOT. Počkejte, až se indikátor stavu sítě změní na stálou zelenou barvu.



Otevřete aplikaci Zehnder Connect a postupujte podle pokynů.

CZ

symbol WiFi a smartphone se připojí k síti WiFi.

ŝ	11:11	
Setting	s WIFI	
WIFI		
✓ Conne	ctBox-123-45-6789-1234	? (j)
		<u> </u>
NETZWERK	WÄHLEN	
		-
my lo	cal network	

obsahuje alespoň jeden segment.



Pokud se na smartphonu v místě, kde je zařízení namontováno, nezobrazuje symbol WiFi, viz strana 2: ROZŠÍŘENÍ RÁDIA POMOCÍ DRUHÉHO PŘIPOJOVACÍHO HUBU (=REPEATER).



Zehnder Connect

1

10012741 CU-RF-ZMA

Zehnder Connect-System Connect-Box - Zehnder Group International AG CH-5722 Gränichen

PŘIPOJENÍ CONNECTBOX K LOKÁLNÍ SÍTI



Doporučuje se používat rozbočovač připojení přes místní síť (s internetovým routerem):

- Snadné používání (není třeba přepínat síť WiFi)
- K systému se může připojit více uživatelů najednou
- - Možnost ovládání systému zvenčí

PŘIPOJENÍ ETHERNETOVÝM KABELEM (DOPORUČENO)

- Menší spotřeba energie
- Menší náchylnost k chybám





ethernetového kabelu propojte rozbočovač s routerem.

	MAJW	
НОТ		AN
- v		_

Síťový indikátor se rozsvítí zeleně, což znamená, že rozbočovač připojení je nyní připraven k připojení k aplikaci.



PŘIPOJENÍ PŘES WIFI



 Nejprve posuňte přepínač režimu sítě do polohy HOT SPOT. Počkejte, až se indikátor stavu sítě změní na stálou zelenou barvu.



(2) V nastavení WiFi smartphonu vyberte síť WiFi rozbočovače připojení.



Než se objeví symbol WiFi a smartphone se připojí k síti WiFi, může to trvat až 30 sekund.

network to

Otevřete aplikaci Zehnder Connect a zvolte "Settings" a "Connect connection hub to another WiFi", zvolte požadovanou síť a zadejte heslo.

SIM fehit 🗢 12:59	* 🚥 +	SIM fehit 🗢	12:33	
Settings		< Settings V	Vi-fi client mode	
Connect to cloud	\bigcirc	Please start disc connect your co to an existing W	covery and select a nnection hub /i-Fi network.	
SITE SETTINGS			Wi-Fi password	
Site settings	>	FOUNE Please	Please enter Wi-Fi password network "my local network"	
Rooms and Devices	>	tc tc t		
Users	>	TO, WI-FI pas		
Standby Timer	>	FL Cano	cel Conne	
Alarm notification	\bigcirc	5		
Connect connection hub to	another WiFi			



PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SYSTÉMU ZEHNDER CONNECT

- Otevřete aplikaci Zehnder Connect a postupujte podle pokynů.
- 2 Zvolte "Settings". Vyberte "Rooms and devices". Zvolte požadovanou místnost. Spusťte "Searching for new devices". Stiskněte tlačítko připojení na každém zařízení, které chcete přidat do místnosti. Zařízení se zobrazí v aplikaci.



Zehnder Connect

SIM fehit 🗢	15:23		* 💼 •	
Settings	Rooms ar	Rooms and devices		
ROOMS				
Kitchen 4 devices			>	
Bedroor	>			
Bedroor	>			
Bath 0 devices			>	
	oom		>	
Living			>	
口 Office 2 devices			>	
Toilet O devices			>	
Tv room	1		>	
	ADD NE	W ROOM		
ŵ	8	(iii)	ŶĻŶ	



POKYNY K INSTALACI





i

Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení v rádiovém dosahu rozbočovače připojení.



POUZE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO RÁDIOVÉHO DOSAHU: ROZŠÍŘIT RÁDIOVÝ DOSAH POMOCÍ DRUHÉHO PŘIPOJOVACÍHO ROZBOČOVAČE (=REPEATER)

Ve velkých budovách může být dosah rádiového rozbočovače nedostatečný k dosažení všech zařízení. V takovém případě je třeba nainstalovat druhý rozbočovač pro rozšíření rádiového dosahu (= opakovač). Ideální poloha pro instalaci opakovače: instalujte opakovač v polovině vzdálenosti mezi hlavním připojovacím rozbočovačem a koncovým zařízením bez připojení.

Aplikaci s opakovačem nespárujte. Pokud jste tak již učinili, obnovte tovární nastavení opakovače.

Opakovač lze do systému přidat stejným způsobem jako ostatní zařízení: zvolte "Settings", "Rooms and devices" a poté vyberte místnost (nebo vytvořte novou), do které chcete opakovač nainstalovat. Spusťte "Searching for new devices". Stiskněte tlačítko zabezpečeného přístupu na opakovači. Opakovač se zobrazí v aplikaci a indikátor stavu opakovače ComfoNet se změní na zelený, jakmile začne fungovat.

Poznámka: Pokud se opakovač v aplikaci nezobrazí a indikátor ComfoNet opakovače se nerozsvítí zeleně, opakovač není v dosahu hlavního rozbočovače připojení. Zvolte polohu blíže k hlavnímu rozbočovači připojení a zkuste to znovu.



GOBECNÉ INFORMACE

Vážený uživateli,

blahopřejeme Vám k Vašemu Zehnder Connect-System.

Svstém Connect-Svstem vám umožňuje ovládat vaše decentrální větrací jednotky i vaše radiátory pohodlným způsobem a podle vašich individuálních potřeb.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda není zařízení viditelně poškozeno při přepravě, a zkontrolujte úplnost dodávky. V případě poškození nebo nekompletnosti se obraťte na svého dodavatele.

5 MINUT PRO VAŠI BEZPEČNOST

Tato příručka obsahuje návod k obsluze a upozornění nutná pro používání připojovacího rozbočovače. Upozorňuje také na možná nebezpečí. Přečtěte si prosím pozorně návod, abyste zaručili bezpečný provoz.

POUŽITÉ SYMBOLY



Pozor! / Nebezpečí!

Bezpečnostní pokyny. Označuje možná nebezpečí, která mohou způsobit zranění a trvalé škody.

Informace

Zvýrazněné informace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Stav zařízení: Před použitím zkontrolujte celkový technický stav zařízení. Pokud je cokoli, co není v odpovídajícím stavu, je zakázáno toto zařízení používat.
- Poškozený napájecí zdroj: Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn distributorem nebo zákaznickým servisem, aby se předešlo nebezpečí.
- Napětí: Napětí v napájecím zdroji je nižší než napětí v napájecím zdroji: Napájecí zdroj pracuje s nebezpečným dotykovým napětím. Nikdy neotvírejte kryt!

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte děti hrát si s obalem, hrozí nebezpečí udušení!



Connect-Box používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem a příslušenstvím.

INFORMACE O VÝROBKU

Způsob použití:

- Výrobek se smí používat pouze v interiéru a pouze s originálními součástmi. Dodržujte prosím technické údaje, abyste mohli dodržovat předpisy pro připojení, okolní teploty a limity vlhkosti.
- Vyhněte se prachu, přímému slunečnímu záření a tepelnému záření.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ

Rušení nelze vyloučit (např. prostřednictvím elektromotorů nebo vadných elektronických zařízení). Dosah rádiového přenosu uvnitř budov závisí do značné míry na místních podmínkách.

Kromě vysílacího výkonu a výkonu rádiového příjmu mohou mít na dosah rádiového signálu vliv vlhkost a stavební podmínky budovy.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZARIZENI



Připojovací rozbočovač musí být zlikvidován v souladu s místními zákony a požadavky na recyklaci a likvidaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název zařízení Spotřeba proudu Rádiová frekvence Připojení

Teplota v místě instalace Vlhkost v místě instalace Rozměry (ŠxDxV) Hmotnost

NAPÁJENÍ

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá vašemu napájecímu zdroji.
- Přístroj smí být provozován pouze se správně uzemněnou zásuvkou.
- Napájecí zástrčka musí být vždy přístupná.
- Délka kabelu: 1,2 m

ΤΥΡΟΥΥ΄ ŠΤΙΤΕΚ

Zehnder Group International AG zehnd CH-5722 Gränichen

Connect-Box X.YZ-LK MAC LAN: A0-B0-C0-D0-E0-F0 SN: 123-45-6789-1234 MAC WiFi: A0-B0-C0-D0-E0-FC 868.2 MHz / 2.4 GHz SSID:

ConnectBox-123-45-6789-1234 5V ---- 1.4A, max. 5W

ODPOVĚDNOST

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním přístroje. Odpovědnost je rovněž vyloučena, pokud,

Made in Germany

- na zařízení nebo připojených součástech lze provádět jiné práce než ty, které jsou popsány v tomto návodu.
- na přístroji nebo připojených komponentech jsou prováděny nesprávné práce nebo údržba.
- na zařízení jsou prováděny práce nebo údržba, které nejsou písemně schváleny výrobcem.
- zařízení nebo připojené komponenty jsou upravovány nebo rozšiřovány bez souhlasu výrobce.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Technické informace získáte u distributora, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo u jiného partnera výrobce.

ZÁRUKA

Informace o záruce naleznete v informacích o nákupu. Ohledně ujednání o záruce se obraťte na místního distributora.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Zodpovědný výrobce: Zehnder Group International AG, Moortalstrasse 1 CH 5722 Gränichen Switzerland

Výrobek: Zehnder Connect-Box

Popis výrobku: Zehnder Connect-Box 10012741CU-RF-ZMA/10012742 CU-RF-AMA

Prohlašujeme shodu pro:

2011/65/EU (RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances) 2012/19/EU (WEEE - Waste of electrical and electronic equipment) 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (Low Voltage)

4

W 166 x L 167 x H 25 0.4 ka

Connect-Box, Connection Hub max. 5 W 868.2 MHz / 2.4 GHz Power supply (Micro USB, 5V), Ethernet (RJ45), ComfoNet (CAN) 5 °C ... 40 °C 15 % ... 85 %

Na základě následujících norem: EN 300 220-2 V3.1.1: 2017-02 EN 300 220-1 V3.1.1: 2017-02 EN 300 328-1 V2.1.1: 2016-11 EN 301 489-1 V2.1.0: 2016-04 EN 301 489-3 V2.1.0: 2016-09 EN 55032: 2015 / EN 55024: 2010 EN 62368-1

Gränichen, 27.09.2017 Roland Diethelm Head of R&D Competence Center Radiators

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí u Tábora · Česká republika T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz